



LEGENDA

- CRODIALHA DE COBRE N.º 50mm² ENTERRADA (PROF. 0,30m)
 BARRA DE ALUMÍNIO N.º 3/4 x 1/4"
 PRIMADA DE PARA-RÁIO QUE DESE/ SOBE, RESPECTIVAMENTE
 HASTE COPERNEL Ø 5/8" x3,00m
 CAIXA DE INSPECÇÃO DE TERRA 250mm

NOTAS

- [illegible]

[illegible]

 UFABC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC PREFERÊNCIA INSTITUCIONAL COORDENAMENTO DE PROJETOS - UPAC/ISBC	
CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO	
NOME PROJETO BÁSICO	DATA 02/05
TIPO ELÉTRICA	VALOR 00
ENDEREÇO RUA DO TUNEL, S/Nº	MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO
BLOCO/ETAPA: CINQUENA/ LABORÁTORIOS - COBERTO	QUANTIDADE 1.100
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR UNITÁRIO 1908041/1
EMPRESA: LACONTE S/A	DATA DE EMISSÃO 06/07/12
ENDEREÇO: JARDIM MARANHÃO	DATA DE RECEBIMENTO 19/08/11