



3 UFABC - BLOCO ZETA  
Planta do Segundo Pavimento  
ESCALA:1:75

REMANEJAMENTO  
00-07-010  
10-07-020  
12-07-030  
20-07-035  
33-07-030  
33-07-030  
33-07-030  
40-07-020  
51-07-020  
52-07-025  
55-07-010  
100-07-010  
110-07-030  
120-07-030  
122-07-050  
126-07-060  
130-07-050  
131-07-060  
136-07-025  
140-07-020  
141-07-060  
160-07-050  
161-07-050  
170-07-050  
200-07-040  
211-07-080  
250-251-015  
252-253-015  
253-253-015

RESTANTES=0.15  
ESCALA DE PLANTAS  
20=1

#### LEGENDA

B.A.A. — BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA  
BEB — BEBEDOURO  
ENT — ENTRADA DE ÁGUA  
INSP. — INSPEÇÃO  
INT. — INTERLIGAÇÃO  
LA — LADRAO  
LI — LIMPEZA  
LV — LAVATÓRIO  
MIC — MICTÓRIO  
TB — TORNEIRA DE BÓIA  
SUC — SUÇÃO

HIDRANTE  
CAIXA DE INCÊNDIO (HIDRANTE 60x90x17)  
TORNEIRA DE BÓIA  
REGISTRO DE PRESSÃO  
REGISTRO DE GAVETA  
VALVULA PARA MICTÓRIO  
VALVULA DE RETENÇÃO  
VALVULA DE SEGURANÇA

#### COLUNAS

AFR — COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL  
AFR — COLUNA DE ÁGUA FRIA REUSO  
LAD — COLUNA DE LADRAO E LIMPEZA  
INC — COLUNA DE INCÊNDIO  
ALIM — COLUNA DE ALIMENTAÇÃO CX. POTÁVEL  
ALIM — COLUNA DE ALIMENTAÇÃO CX. REUSO

#### TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL  
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA REUSO  
TUBULAÇÃO DE AVISO / LADRAO / LIMPEZA  
TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO  
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L  
CARGA EXTINTORA 2A  
EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6Kg  
CARGA EXTINTORA SB-C  
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4Kg  
CARGA EXTINTORA 10B-C

#### NOTAS - ÁGUA POTÁVEL E REUSO

- Toda a rede de água fria será em PVC soldável classe 15 — ref. Tigre.
- Todas as ligações da rede com equipamentos, utilizar uniões.
- Todas as conexões que recebem metais, serão de bronze, ref. Eluma.
- Toda a tubulação deverá ser executada com suportes que evitem flambagem.
- Deverá ser utilizada fita de teflon para vedação das juntas rosca e adesivo plástico para vedação das juntas soldadas.

#### NOTAS - INCÊNDIO

- Tubulações**
- Toda a rede aparente de incêndio deverá ser em cobre classe A.
  - Todas as ligações da rede com equipamentos utilizar uniões.
- Conexões**
- Serão em Cobre e Bronze .REF.: Eluma.

**RAMOSKA & CASTELLANI**  
Rua Ribeiro Pires, 402 - Bairro Massaroca  
CEP 09580-690 - São Caetano do Sul - SP  
FONES (011) 4238-0282/4238-7652

#### Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
01	REVISÃO CONFORME LAYOUT DE ARQUITETURA ATUALIZADO E COMENTÁRIOS EM GERAL	23/08/2011
00	PRÉ-EXECUTIVO	12/08/2011

<b>UFABC</b> FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC PREFEITURA UNIVERSITÁRIA COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC	
<b>CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO</b>	
PROJETO: PROJETO BÁSICO HIDRÁULICA	DISCIPLINA: REVISÃO
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/N°	<b>H 01</b>
PRÉDIO ZETA - 2° PAVIMENTO ÁGUA FRIA	
PROJETO: RAMOSKA & CASTELLANI REVISÃO: JESSICA CARVALHO REVISOR: LEONARDO H. SIMÕES	DATA: 12/08/11
ESCALA: 1:75	<b>03/05</b>