

Edital da concorrência 03/2011 UFABC

Referência: Processo nº 23006.001261/2011-53

### **ESCLARECIMENTO nº 09**

No dia 17 de outubro de 2011 foi recebido o seguinte pedido de esclarecimento:

**PERGUNTA 1:** Em relação ao Edital em referência, solicito o seguinte esclarecimento:

Favor informar a sobre carga das Lajes Alveolares do bloco Zeta, pois não localizamos nos Projetos e memoriais

**RESPOSTA:** A sobrecarga da laje do Bloco Zeta é a mesma do Bloco Alfa, que segue:

- ÁREA DOS BANHEIROS:

CAPEAMENTO = 150 kgf/m<sup>2</sup>

PISO = 150 kgf/m<sup>2</sup>

SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO = 300 kgf/m<sup>2</sup>

- DEMAIS ÁREAS:

CAPEAMENTO = 150 kgf/m<sup>2</sup>

PISO = 150 kgf/m<sup>2</sup>

SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO = 500 kgf/m<sup>2</sup>

Santo André, 17 de outubro de 2011

**Comissão Especial de Licitação**

Portaria UFABC nº 313, de 21 de julho de 2011